



ZERTIFIKAT

als Fachfirma für Brandmeldeanlagen

Zertifikat-Nummer: Z-2007-031-3-III

ELIN GmbH – Standort Wien

Pfarrgasse 75

1230 Wien

Das Zertifikat gilt für folgende Phasen:

Planung

Projektierung

Montage (Installation)

Inbetriebnahme

Instandhaltung

Grundlage der Zertifizierung ist die ÖNORM F 3070: 2010 „Planung, Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen und Brandfallsteuerungen“.

Die Zertifizierung entspricht den Forderungen der TRVB 123 S 11 „Brandmeldeanlagen“.

Die Kompetenz des Standortes ist im Anhang detailliert angeführt.

Zertifizierungssystem: Richtlinie R 19 „Zertifizierung von Fachfirmen“ der akkreditierten Zertifizierungsstelle ÜBZERT der BFBU.

Das Zertifikat ist gültig bis 11.12.2023.

Schwechat, am 18.12.2019

Prüfer:

Ing. Walter Huber



Technischer Leiter:

Dr. Manfred Hirsenschall

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirsenschall

Staatlich akkreditierte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der
Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz (ÜBZERT der BFBU)

Concorde Business Park D2/1, A – 2320 Schwechat Tel: 01/706 55 00, Fax: 01/706 86 10 office@uebzert.at; www.uebzert.at





Staatlich akkreditierte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der
Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz (ÜBZERT der BFBU)

Concorde Business Park D2/1, A – 2320 Schwechat Tel: 01/706 55 00, Fax: 01/706 86 10 office@uebzert.at, www.uebzert.at



Anhang

Die zertifizierte Fachfirma konnte, unter Führung der nachfolgend genannten verantwortlichen Personen, ihre jeweilige Dienstleistungs kompetenz bei den unter dem jeweiligen Standort eingetragenen Brandmeldesystemen nachweisen.

Die Konformität wurde am 10.12.2019 für die der Zertifizierung zugrunde liegende Norm ÖNORM F 3070: 2010 „Planung, Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen und Brandfallsteuerungen“ durch die Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der BFBU (ÜBZERT der BFBU) nachgewiesen.

Zertifizierter Standort:

**Pfarrgasse 75
1230 Wien**

Verantwortliche Personen:

Ing. Helmut Schmelzer
für Planung und Projektierung

Ing. Dietmar Pelz
für Montage (Installation)
Inbetriebsetzung und Instandhaltung

Brandmeldesysteme:

ESSER IQ8 Control C/M
Prüf-Nr.: FT 14/293/10/01/99,
FT 14/47/13/01/94

ESSER FlexES Control
Prüf-Nr.: FT 14/1220/05/10,
FT 14/553/05/11

ESSER 8010
Prüf-Nr.: FT 14/350/10/00
für Planung, Projektierung, Montage
(Installation), Inbetriebsetzung und
Instandhaltung

Prüfer:

Ing. Walter Huber

Technischer Leiter:

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirsenschall